

## مشخصات دودکش پکیج

- دودکش دستگاه پکیج هریک از واحدهای آپارتمانی به قطر ۱۵ سانتیمتر از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰٫۷۵ میلیمتر که با عایق حرارتی به ضخامت یک اینچ پوشش داده شده و بابت مناسب در داخل داکت مجاور اتاق پکیج نصب و انتهای داکت در پشت بام مطابق جزئیات معماری داده شده با هوای آزاد مرتبط خواهد بود و در اجرای دودکش رعایت مقررات ارائه شده در مبحث چهاردهم از مقررات ملی ساختمان الزامی بوده و موقعیت دقیق ورودی دودکش متصل به پکیج با دستگاه پکیج هماهنگ گردد.

- فاصله بین دودکشهای مجاور حداقل ۷۰ میلیمتر در نظر گرفته شود

## یادداشت

- ۱- جنس لوله های سیستم گرمائی (شوفاز) از پلی اتیلن پنج لایه استاندارد (نیوپایپ) و قطرهای داده شده برای قطر خارجی و به میلیمتر بوده و احتیاج به عایق کاری ندارند.
- ۲- رادیاتورهای انتخابی از نوع آلومینیومی استاندارد با ظرفیت حرارتی هر پره 500 BTU/HR می باشد و با حرف A نشان داده شده.
- ۳- منبع تامین آب گرم رادیاتور ها دستگاه پکیج بوده و برای دیدن مشخصات دستگاه به نقشه M-03 مراجعه شود.
- ۴- در اجرای لوله کشی ها و رعایت مقررات ارائه شده در نشریه شماره ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مبحث چهاردهم از مقررات ملی ساختمان و نکات اجرایی ارائه شده از طرف کارخانه سازنده تجهیزات خریداری شده الزامی می باشد.
- ۵- معرف ترموستات زمستانی از نوع قطع و وصلی با تقسیمات تنظیم از ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، مناسب برای برق ۲۴ یا ۲۲۰ ولت جهت فرمان به پمپ آب گرم کننده رادیاتور ها در پکیج

طراح علی حسینی		کارفرما: شهرداری رفسنجان	
DESIGNED BY	امضاء SIGNATURE	مسئولین IN CHARGES	تاریخ DATE
1397.03.05		دکتر تاسیساتی ناگ	ترسیم DRAWN BY علی حسینی
5733-97-M		مقیاس SCALE	کنترل CHECKED BY
شماره طرح PROJ.N		عنوان پروژه PROJ.TITLE	شماره فایل FILE.N
تجاری-اداری		1:100	
تاسیسات مکانیکی		شماره نقشه DWG.No	عنوان نقشه DWG.TITLE
رشته FIELD		M-02	توضیحات سیستم لوله کشی شوفاز