

یادداشت

لوله های فاضلاب. هواکش و آب باران از جنس پلی پروپیلن با اتصالات فشاری *PUSH FIT* مطابق استانداردهای موج — و داز جمله *DIN19560* بوده و حتی المقدور از نوع اشتعال ناپذیر (ساخت کارخانه پلی ران اتصال) تهیه و نصب گردد.

۲- قطر لوله های داده شده برای لوله های ردیف ابرای قطر خارجی و به میلی متری باشد.

۳- شیب لوله های فاضلاب بین ۱ تا ۲٪ می باشد.

۴- دریچه های بازدید *Co* را باید در جایی کارگذار دکه در دسترس بوده و به آسانی بتوان آن را باز نمود و فضای کافی برای بکار بردن لوازم باز نمودن لوله ها در اطراف آن وجود داشته باشد.

۵- در اجرای لوله کشی ها رعایت ضوابط مندرج در مبحث شانزدهم از مقررات ملی ساختمان ایران و نشریه شماره ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین نکات اجرائی ارائه شده از طرف کارخانه سازنده الزامی است.

۶- مجری لوله های فاضلاب و آب باران بایستی مورد تایید کارخانه سازنده بوده و تعهدات کافی از نظر اجرا، نظارت، هماهنگی و تضمین لازم از کارخانه مربوطه اخذ گردد.

طراح علی حسینی		کارفرما: شهرداری رفسنجان	
DESIGNED BY	امضاء SIGNATURE	مسئولین IN CHARGES	تاریخ DATE
		ترسیم DRAWN BY	
	علی حسینی	کنترل CHECKED BY	1397.03.05
مقیاس SCALE	عنوان پروژه PROJ. TITLE	شماره طرح PROJ.N	5733-97-M
1:100	تجاری-اداری	شماره فایل FILE.N	
شماره نقشه DWG.N	عنوان نقشه DWG. TITLE	مرحله STAGE	رشته FIELD
M-05	توضیحات سیستم لوله کشی فاضلاب و آب باران		تاسیسات مکانیکی